



월

이삿짐 사다리차

안전 점검
체크리스트

점검자

1. 근로자의 운반구 탑승을 금지하고 작업장 주변 위험요소를 확인하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

2. 강우(10mm/hr), 강풍(10m/s) 등 기상조건 악화시 이삿짐 운반작업을 금지하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

3. 사다리차 작업반경내 일반인 출입금지 조치를 하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

4. 주차시 주차 브레이크 확인, 아웃트리거 설치 및 접지판 밀착상태를 확인하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

5. 사다리차에 대한 기계장치 결함유무 및 비상정지장치 작동상태를 확인하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

6. 운반구에 화물을 편중되거나 높게 적재하지 않는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

7. 이삿짐 운반작업을 마친 후에는 사용 전 상태로 운반구를 고정된 후 차량을 운행하는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

※ 점검결과가 양호한 경우 ○로, 불량인 경우 X로 표기하고, 불량 항목은 즉시 개선하시기 바랍니다.



이동식 사다리

안전 점검
체크리스트

점검자

1. 임의로 제작된 목재나 파이프형 사다리를 사용하고 있지 않은가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

2. 이동식 사다리에 구조적인 이상(기둥의 변형, 하부 미끄럼방지판 마모, 발판 및 고리 파손 등)은 없는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

3. 사다리 발판간격 25~35cm, 폭 30cm이상의 표준사다리를 사용하고 있는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

4. 이동식 사다리에는 미끄럼방지 조치(또는 고정사용)가 되어 있는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

5. 사다리 안전 작업방법(2인 1조 작업, 3점 접촉유지)을 숙지하고 있는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

6. 적절한 보호구(안전모, 안전화 등)를 착용하고 작업하는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

7. 사다리는 오르내리는 용도로만 사용하는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

※ 점검결과가 양호한 경우 ○로, 불량인 경우 X로 표기하고, 불량 항목은 즉시 개선하시기 바랍니다.



외벽청소

안전점검
체크리스트

점검자

1. 사용전 로프의 상태 점검 및 기준 미달 로프는 폐기하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

2. 로프 결속부의 사전 안전성 점검 실시 및 올바른 로프 결박요령(8자형 로프 결박법 등)을 숙지하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

3. 건축물의 모서리 등과 로프가 접촉하는 부분에는 보호대를 설치하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

4. 로프 및 구명줄은 2개소 이상의 고정지지물에 안전하게 결속하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

5. 구명줄을 설치하고 개인보호구(안전모, 안전대 등)를 착용하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

6. 건물 옥상과 지상에 각각 작업지휘자를 배치하였는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

7. 무리한 스윙(Swing)작업을 금지하고 있는가?

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일

※ 점검결과가 양호한 경우 ○로, 불량인 경우 X로 표기하고, 불량 항목은 즉시 개선하시기 바랍니다.