


지붕 천막 설치 작업 중 지붕 빗물받이에서 떨어짐

재해일자	2021.02.02.(화)	재해정도	사망 1명
작업명	지붕 천막 설치 작업	재해장소	물류보관 창고
재해개요	2021년 2월 2일(화) 14:04경 경기도 광주시 소재 OOOO 물류보관 창고 ◇동에서 재해자가 지붕 천막 설치 작업을 위하여 지붕에 설치 된 빗물받이 위에서 천막 설치 작업을 하던 중 중심을 잃고 약 6m아래 지면으로 추락하여 병원으로 후송, 치료 중 사망함.		
재해상황도			
			
안전대책	○ 추락에 의한 위험방지 실시 - 창고의 지붕과 같은 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 근로자가 작업을 하는 경우에는 비계·고소작업대와 같은 작업발판을 설치하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함 ○ 보호구 지급 - 창고의 지붕과 같은 근로자가 추락의 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전모, 안전대 등 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 함		