


지붕재(칼라강판) 설치 중 떨어짐			
공 사 명	○○○○○ 지붕설치 공사	발생일시	2021.05.09.(일) 10:50
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경상북도	공사규모	지상 1층 철골조
재해개요	2021.05.09(일) 10:50경 ○○○○○지붕설치 공사 현장에서 지붕 위에서 지붕재(칼라강판) 설치작업 중 몸의 중심을 잃어, 4.2m 아래 바닥으로 떨어져 사망한 재해임		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 추락에 의한 위험 방지조치 실시 ○ 중량물 취급작업계획서 작성 후 준수하여 작업 실시 ○ 악천후 및 강풍시 작업 중지 실시		