



건설현장 추락사고 예방 점검표



🔪 목 적

추락사망사고 발생 위험이 있는 고위험 건설현장에 대한 재해예방대책을 사전에 안내한 후 특정기간 집중단속을 통해 사망사고 감소에 기여

🔪 대 상 : 『추락위험 공사가 진행 중인』 고위험현장

※ 공사금액 120억원 미만으로 시스템 비계 설치현장은 감독 대상에서 제외

🔪 시기(집중단속) : '17년 9월

추락재해예방 안전조치 위반사항에 대해서는 작업중지 및 사법처리 등 강력 조치 예정



🔪 주요 확인사항

추락사고를 예방합시다!

- 🔪 핵 심** ◇ 작업발판, 안전난간, 안전방망, 개구부 덮개 설치하기
- 포 인 트** ◇ 안전모, 안전대 반드시 착용하기

- 🔪 실행내용**
- ① 추락위험이 있는 장소에 작업발판이 설치되어 있는가!
 - ② 작업발판이나 개구부에 덮개를 설치한 경우 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가!
 - ③ 작업발판 및 통로의 끝, 개구부로서 추락위험이 있는 장소에 안전난간이 설치되어 있는가!
 - ④ 철골작업을 하는 경우에 근로자 주요 이동 통로에 안전대 부착설비 설치 및 추락방지를 위한 안전방망을 설치하였는가!
 - ⑤ 안전대 부착설비를 설치한 경우 안전대 및 부착설비의 이상(처짐, 풀림, 고정 등) 유무를 작업 시작 전 점검하였는가!
 - ⑥ 안전난간 설치와 안전대 사용이 곤란한 추락위험 장소에 안전방망이 설치되어 있는가!
 - ⑦ 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 근로자가 추락할 위험이 있는 경우 발판 또는 안전방망 설치 등의 조치를 하였는가!
 - ⑧ 근로자는 개인보호구를 올바르게 착용하였는가!



건설현장 추락사고 예방 점검표



■ 점검시기 : 작업전 점검

■ 점검자 :

■ 점검일자:

구분	번호	점검내용	점검결과	조치사항
안전통로 확보여부	1	안전통로 확보 및 사용상태 유지 여부		
	2	통로 주변 안전표지 등 통로표시 상태		
비계상의 추락방지	3	작업발판 구조 및 설치 상태		
	4	작업발판 단부 안전난간 설치상태		
	5	안전방망 설치상태		
철골작업시의 추락방지	6	승강로 설치상태		
	7	안전방망 및 안전대 부착설비 설치상태		
	8	안전대 및 부속설비 이상유무 확인		
지붕작업시의 추락방지	9	폭 30cm이상 작업발판 설치상태		
	10	하부 안전방망 설치상태		
	11	지붕단부 안전난간 설치 유무		
개구부상의 추락방지	12	안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 설치상태		
	13	임시로 난간 등 해체시 안전방망 및 안전대 부착설비 설치상태		
기타 추락재해 예방	14	개인보호구(안전모, 안전대 등) 착용 및 부속상태 확인		



작업발판 및 안전난간 설치!! 추락 재해예방의 기본!