

2022. 5. 13.




사망사고 발생경보 (제2022-9호)

이동식 비계 작업발판(1단) 에서 위생배관 설치 중
콘크리트 바닥으로 추락(높이 약 1.85m), 1명 사망

사고 개요

'22.05.05 08:40경 화성시 소재 근린생활시설 신축현장에서 재해자가 지상 4층 화장실 내 이동식비계 최상부 작업발판에서 위생배관을 설치하던 중 약 1.85m 아래 콘크리트 바닥으로 추락하여 병원에서 치료 중 '22.05.13 12:50경 사망한 재해임.

재해 사진



사고 발생 지점(이동식 비계)



재해자 추락 상황도



안전난간 미설치, 바퀴 미고정

안전 대책

- 1 이동식 비계 작업발판 단부에 견고한 구조의 안전난간 2단 설치
- 2 이동식 비계 전도방지조치(견고한 시설물에 고정 또는 아웃트리거 설치 등) 실시
- 3 이동식 비계 하부 바퀴에 구름방지(스토퍼)조치 실시
- 4 근로자 승하강용 설비(사다리 등) 설치
- 5 개인보호구 착용 철저(안전모, 안전대 등)



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

안전보건공단 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

