철골지붕 위에서 볼팅 중 바닥으로 추락, 사망

공 사 명	ㅇㅇ농장 축사 신축공사	발생일시	2018. 11. 29(목) 16시경
재해형태	떨어짐 (추락)	재해정도	사망 1명
소 재 지	충남 ㅇㅇ시	공사규모	돈사 2동 신축
재해개요	○ 2018. 11. 29(목) 16시경, ○ 충남 ㅇㅇ시에 소재한 돈사(돼지사육농장) 신축 현장에서, ○ 철골 지붕트러스 볼팅작업 중 ○ 몸의 중심을 잃고 약 5.7m 아래 콘크리트 바닥으로 추락하여 사망한 재해.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 추락방지조치 - 당해 현장에서는 추락방지를 위해서, 지붕하부에 추락방호망을 설치하고 안전대를 착용토록 하는 등의 안전대책을 강구하여야 함.