

대성당 본당 천장 점검공간에서 디퓨저 설치 공사 중 떨어짐

공 사 명	대성당 냉방기 증설공사	발생일시	2019.04.11(목) 09:23경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 성남시	공사규모	냉방기 8대 증설공사
재해개요	2019. 04. 11.(목) 09:23분경 경기도 성남시 분당구 소재 000성당에서 재해자 이00(46세, 기계공)이 대성당 천장(높이 약 15m) 석고보드 윗 부분에 디퓨저 설치 작업 중, 중심을 잃고 석고보드 위로 넘어짐과 동시에 충격을 받은 석고보드가 부서지면서 재해자가 약 15m 아래 대성당 바닥으로 떨어져, 병원 치료 중 재해당일 16:20분경 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	<p>○ 추락방호조치 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물 천장 등 강도가 약한 재료 위에서 작업할 때 작업자가 추락할 위험을 방지하지 위하여 폭 30cm 이상의 작업발판을 설치하여야 함.
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>작업발판</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>안전대 부착설비(예시)</p> </div> </div> <p>○ 개인보호구 착용 관리·감독 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 작업자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우에는 안전모 및 안전대를 지급하여 착용토록 하고, 보호구 착용여부에 대해 관리 감독하여야 함. - 또한, 지급된 안전대를 착용토록 하여 작업장소 내부의 견고한 시설물에 안전대를 걸고 작업하도록 함.