


이동식사다리에서 소방감지기 입선 작업 중 떨어짐

공 사 명	00아파트 신축공사	발생일시	2019. 2. 19(화) 13:00~15:00경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 하남시 학암동	공사규모	지하 3층 지상 25층 9개동

재해개요

2019. 2. 19(화) 13:00~15:00경 경기 하남시 OO동 소재 00아파트 신축공사 현장에서 재해자(남, 52세, 전공)가 발코니 천장에 소방감지기 입선작업 중 이동식사다리(높이 약 80cm)를 밟고 전선을 밀어넣는 작업을 하다 떨어져 사망한 재해

재 해 상 황 도



안전대책

- 이동식사다리 위에서 소방감지기 입선작업 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업을 할 경우
 - 근로자가 안전모를 착용하도록 하여야 하고, 안전모 착용 시 턱끈을 완전하게 고정하고,
 - 사다리가 넘어지지 않도록 2인 1조로 작업을 실시하거나,
 - 우마·말비계 등 작업발판을 사용하여 안전한 상태로 작업할 수 있도록 하는 것이 바람직함