


외부 판넬 설치 작업 중 떨어짐

공 사 명	○○리 제2종근린생활시설 신축공사	발생일시	2020.07.17.(금) 16:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 광주시 ○○읍	공사규모	지상1층 1개동
재해개요	2020.07.17.(금) 16:40경 경기도 광주시 ○○읍 소재 (주)○○종합건설이 시공하는 ○○리 제2종 근린생활시설(제조업소) 신축공사 현장에서 재해자 (판넬공, 48세)가 고소작업대(시저형)를 이용하여 외부 판넬 설치 작업 중 고소작업대를 벗어나 철골구조물 위로 올라가 몸의 중심을 잃고 지면 (H≒9.0m)으로 떨어져 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책

- 고소작업대(시저형) 붐대를 상승시킨 상태에서 재해자가 작업대를 벗어나 판넬을 설치하는 작업을 하는 경우 작업대 또는 철골 구조물에 안전대 부착설비를 설치하여 안전대를 체결하고 안전모를 착용하도록 하여야 함
- 외벽 판넬 설치 공사를 할 경우 판넬을 바이스플라이어로 고정할 시 지탱할 수 있는 판넬 길이 또는 하중 등의 기준이 정해져 있지 않고, 판넬 낙하 위험이 있으므로 줄걸이 도구에 연결되어있는 판넬 상부에 탑승은 절대 금지하여야 함