




사고개요

최근 감전 사망사고가 연속 발생함

- ◆ 2022.7.6. 공사 현장에서 전기맨홀 내부 누수 여부 점검 중 감전(약 380V) <1명 사망>
- ◆ 2022.7.5. 기계설비 청소 중 누전상태인 냉각기에 통전됨 <1명 사망>
- ◆ 2022.7.5. 용접 작업 중 감전(추정) <1명 사망>
- ◆ 2022.7.5. 핸드그라인더로 철강선 용접 이음부 연삭작업 중 감전 <1명 사망>



안전 작업 방법

정전작업, 충전부 방호조치, 절연보호구/방호구, 접지 등 철저!!!

- 노출된 충전부(부근) 작업 전 전원 차단(전원 차단 및 공급시 절차 준수)
- 전기기계기구, 전로의 설치·해체·점검 등 작업시 자격·기능 등 갖춘 자가 수행

콘텐츠 링크

안전보건자료실

'전기' 또는 '감전' 입력

포털사이트에 '안전보건공단' 입력 또는 주소창에 <http://www.kosha.or.kr> 입력

OPS **작용 길잡이**

안전한 보호구 착용 길잡이

안전한 보호구 착용 길잡이

표지

발 전기기구·설비 감전

장마철 전기기구, 설비 감전 위험

포스터

정전작업 중 감전

교안

전기작업
작업계획서 작성

전기 작업계획서 작성방법 안내

동영상

핸드그라인더 작업 중 감전

VR

VR체험

선비 교체 작업 중 감전 VR 콘텐츠



스마트폰 APP (위기탈출 안전보건)

안전보건공단 또는 위기탈출 안전보건을 검색하여 애플리케이션 설치



10분 안전교육



- ① 휴대용 연삭기 사용 중 감전
- ② 장마철 감전사고 주의
- ③ 전기기계 기구 -누전차단기 감전방지