

추락 중대재해 동향보고

사업장명	(주)0000	발생일시	2021.12.01.(수)
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경기 파주시	재해원인	울타리, 안전난간 미설치
재해개요	<p>2021.12.01.(수) 3층 기숙사 건물 옥상의 배수구 파이프 규격 확인 차 올라가서 작업 중 추락(H≒11m)하여 병원으로 이송하였으나 사망한 재해임 (안전모 착용 상태였음)</p> <p>(추락사고 발생 후 즉시 119 신고 및 심폐소생술을 실시함)</p>		

재해상황도



안전대책	<p>○ 조치사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021. 12. 01.(수) 현장조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> · 고용노동부 : 감독관 2명 · 공 단 : 고양파주시사 2명
------	--