

추락 중대재해 동향보고

| | | | |
|------|---|------|-----------------------|
| 사업장명 | (주)0000 | 발생일시 | 2021.12.02.(목) 08:00경 |
| 재해형태 | 떨어짐 | 재해정도 | 사망 1명 |
| 소재지 | 경기 파주시 | 재해원인 | 안전난간 미설치, 보호구 미착용 |
| 재해개요 | 2021.12.02.(목) 08:00경, 파주시 소재 다세대 신축공사 현장에서 외부 파벽돌 자재인양을 위해 비계 상부에 설치된 원치 상태 점검 중 재해자가 추락(H≒12m)하여 병원으로 이송 중 사망 | | |

재해상황도



안전대책

- 조치사항
 - 2021. 12.02.(목) 현장조사 실시
 - 고용노동부 : 감독관 3명
 - 공 단 : 고양파주시사 3명