


## 경사지붕 위에서 샌드위치판넬 해체작업 중 떨어짐

|        |           |        |                       |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 공 사 명  | ○○종합건설(주) | 발생일시   | 2019.02.11.(월) 14:10경 |
| 재 해 형태 | 떨어짐       | 재 해 정도 | 부상 2명                 |
| 소 재 지  | 함양군 함양읍   | 공사규모   | 지상3층(연면적 2,827.5㎡)    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재 해 개 요 | <p>○ '19.02.11.(월) 14:10경 경남 함양군 함양읍 함양로 소재 ○○종합건설(주)가 시공하는 교산리 근린생활시설 및 오피스텔 신축공사 현장에서</p> <p>○ 기존 1층 건물* 해체작업을 위해 일용직 근로자 2명이 지붕위에 올라가 경사지붕 샌드위치판넬 해체작업 중 판넬이 부러지면서 몸의 중심을 잃고 약 5m 아래 바닥으로 떨어져 부상을 당한 재해임.</p> <p>*경량철골조+샌드위치판넬</p> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 재 해 상 황 도



|      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전대책 | <p>○ 추락위험장소에서 작업 시 추락방호조치 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 추락방호망 등 방호시설을 설치하여야 함.</li> <li>- 다만, 추락방호망 설치가 곤란한 경우에는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용하여 안전대 고리를 체결한 후 작업하도록 관리·감독하여야 함.</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|