


사다리 위에서 배관 이음 작업 중 지상 바닥으로 추락

공 사 명	서울 ○○동 ○○시설 증축공사	발생일시	2018.02.10.(토) 13시30경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울 강서구 ○○동	공사규모	건물 1개동, 지상4층 증축
재해개요	2018.02.10(토) 13:30경 서울시 강서구 ○○동 소재 ○○○○○(주) 서울시 강서구 ○○동 ○○시설 증축공사 현장에서 ○○기업 소속 ○○○(설비공, 만 62세)가 사다리 위에서 스프링클러 배관 작업 중, 약 0.6m아래 바닥으로 떨어져 머리부상을 입어 병원으로 이송하였으나, 요양 치료 중 2018.02.14(수) 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책

○ 추락 방지를 위한 안전한 작업발판 설치 준수

- 추락 위험이 있는 작업 진행 시에는 이동식 비계 등을 조립하여 폭이 40cm이상의 구조인 작업발판을 설치하거나 말비계를 사용하여 작업 진행

○ 안전모 등 보호구 지급 및 착용 준수

- 사업주는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 할 경우 안전모를 지급 및 관리하고 근로자는 안전모를 반드시 적절하게 착용하고 작업 실시

※ 안전모 착용 시 머리에서 이탈되지 않도록 턱끈을 체결하여 착용