

용접 준비작업 도중 3층 개구부에서 추락하여 사망

재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
재해개요	○ 지상3층 데크 플레이트 말단부를 철골 외부 테두리 보에 고정하기 위해 ○ 사고 지점으로 이동 후 용접 준비작업 도중 ○ 몸의 중심을 잃고 3층 개구부에서 높이 약 11.6m 지상 1층 외부 지반으로 추락하여 병원으로 후송 치료 중 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 개구부 등의 방호조치 철저(안전보건 기준에 관한 규칙 제43조) - 추락의 위험이 있는 데크 플레이트 단부 등에는 안전난간, 울타리, 수직형 방망을 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치한 상태에서 작업을 하여야 함. - 난간등을 설치하기 곤란한 경우 근로자에게 안전대를 지급 착용한 상태에서 작업을 하여야 함.
------	---