



고용노동부

광주지방고용노동청익산지청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 이천 물류센터 신축공사 화재사고 사례 전파

1. 귀 기관 및 건설현장의 무궁한 발전과 무재해를 기원합니다.
2. 2020. 4. 29(수) 13:30경 경기 이천시 소재 물류센터 신축공사 현장에서 지하1층 작업중 발생한 화재 및 폭발사고로 인해 사상자(38명 사망, 10명 부상)가 발생하였습니다.
3. 이에, 귀 건설현장은 내연재 등 가연성 자재와 용접, 용단 등 화기취급 작업 등이 절대 혼재되지 않도록 공정관리를 철저히 하시는 것은 물론 화재가 발생할 수 있는 요인(가연성 물질, 도장작업, 전선 합선 등)을 점검하여 소화기 비치, 비상대피(원 카호스 설치)등 화재 예방조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러, 안전보건공단 전북서부지사 및 재해예방 기술지도기관은 우리지청 관내 건설현장의 화재 및 폭발사고 예방을 위한 지도·점검을 당부드립니다. 끝.

광주지방고용노동청익산지청장

수신자 안전보건공단 전북서부지사



근로감독관 김대현 과장 전결 2020.5.6. 남상철

협조자

시행 산재예방지도과-2348 (2020. 5. 6.) 접수

우 54552 전라북도 익산시 하나로 478, (어양동 626-1) / <http://iksan.moel.go.kr>

전화번호 063-839-0034 팩스번호 063-834-7363 / korean11@korea.kr / 비공개(6)