

배수로 설치공사 중 트럭에 부딪혀 1명 사망

| | | | |
|--------------|---|-------------|------------------------|
| 공 사 명 | OO면 OO마을 배수로 설치공사 | 발생일시 | 2023. 5. 15.(월) 08:40경 |
| 재해형태 | 부딪힘 | 재해정도 | 사망 1명 |
| 소 재 지 | 전라북도 고창군 | 공사규모 | 배수로 L=65m |
| 재해개요 | 2023. 5. 15.(월) 08:40경, 전북 고창군 소재「OO면 OO마을 배수로 설치공사」 현장에서 재해자(남, 만42세)가 배수관을 내리기 위해 농로(폭 3.3m)를 후진하던 화물트럭(4.5t)에 충돌하여 병원으로 이송 후 치료 중 사망한 재해임. | | |

재 해 상 황 도



| | |
|-------------|--|
| 안전대책 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 접촉방지 조치 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 사업주는 화물트럭을 이용하여 자재를 운반하는 경우 근로자가 화물트럭에 부딪히지 않도록 접근 금지조치를 하거나 유도자를 배치하여 화물트럭을 유도하여야 함. ○ 작업계획서 작성 <ul style="list-style-type: none"> - 사업주는 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 위험예방대책을 수립하여야 함. |
|-------------|--|